

PZD-III-343/3/08/1078

dot. przetargu nieograniczonego dot. ustawienia barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ogłoszonego w BZP w dn. 30.05.2008r. pod numerem 115053

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje , że w dn. 04.06.2008r. wpłynęły n/w zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w przetargu

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w barierze energochłonnej SP-04 słupka ceowego C-140/1900 ?

Uzasadnienie : Proponowany przez nas słupek C/140/1900 jest ogólnie stosowany w kraju i za granicą , posiada Aprobata Techniczna oraz Deklaracje Zgodności . Ponadto słupek ceowy cechuje się niższą wagą , co przekłada się na niższą cenę całej konstrukcji .

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w barierze energochłonnej Sp-04 słupka ceowego C-140/1900

- 2) Jaki rozstaw słupka należy przyjąć w barierze energochłonnej SP-04 (1mb , 1,33 mb, 2 mb , 4 mb )?

Odpowiedź :

Należy przyjąć rozstaw 4 mb jako podstawowy

- 3) Jak będą zakończone poszczególne odcinki barier energochłonnych SP-04 ( nasadka zaokrąglona na pełnej wysokości lub zejście do ziemi o długości 4 mb , 8 mb , 12 mb )

Odpowiedź:

Bariery energochłonne SP-04 należy zakończyć nasadką zaokrągloną .

- 4) Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie przewodnic promieniowych ?

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje zastosowania przewodnic promieniowych .

Podpisał :

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  
mgr inż. Antoni Wielgus